

經濟部標準檢驗局  
商品型式認可證書

Certificate of the Type Approval of Product  
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs

證書號碼： TA103341140185 號 00  
Certificate

茲據施耐德電機股份有限公司 申請型式認可，  
經審查結果符合規定，准予認可。其認可事項如下：

The application made by SCHNEIDER ELECTRIC TAIWAN CO LTD for Type Approval of Product  
has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, approval is granted. Details of the approval are as follows :

申請人：施耐德電機股份有限公司  
Applicant  
地址：114 台北市內湖區基湖路37號2樓  
Address

產品種類名稱：

Type/name of

- 一、商品分類號 8536.20.49.00.6  
C. C. C Code
- 二、中文名稱：無熔線斷路器  
Chinese name
- 三、英文名稱：Molded Case Circuit Breaker  
English name
- 四、型式：C120N 2P 60Hz 125AF 跳脫類型：C Curve 額定電流：C63  
Type C80 C100 C125 額定工作電壓：AC220V Icn:10kA at 220V  
Ics:7.5kA at 220V
- 五、系列型式：詳如附表  
Series Type
- 六、依據標準/日期 CNS14985-1 (95年版)  
Standards / Date

標準檢驗局或所屬發證機關發證  
(本證經發證機關使用鋼印後生效)

This certificate shall be issued by BSMI or its branches.  
(This certificate will become effective only when stamped with this Bureau's seal)

認可日期：中華民國	103	年	01	月	20	日
Approval Date	2014	(year)	01	(month)	20	(day)
本證書有效期限至	106	年	01	月	19	日
Expiration Date	2017	(year)	01	(month)	19	(day)
發證日期：中華民國	103	年	01	月	20	日
Date of issue	2014	(year)	01	(month)	20	(day)

商品需每批向經濟部標準檢驗局報請檢驗並取得合格證書後，始完成檢驗程序。


經濟部標準檢驗局  
商品型式認可證書

Certificate of the Type Approval of Product  
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs

證書號碼： TA103341140185 號 00  
Certificate No.

系列型式： C120N 3P 60Hz 125AF 跳脫類型： C Curve 額定電流：C63 C80 C100 C125 額定工作電  
Series of the type 壓：AC220V/380V Icn:10kA at 220V Ics:7.5kA at 220V; Icn:10kA at 380V  
Ics:7.5kA at 380V

(以下空白)



經濟部標準檢驗局  
商品型式認可證書

Certificate of the Type Approval of Product  
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs

證書號碼： TA102341140178 號 00  
Certificate

茲據 施耐德電機股份有限公司 申請型式認可，  
經審查結果符合規定，准予認可。其認可事項如下：

The application made by SCHNEIDER ELECTRIC TAIWAN CO LTD for Type Approval of Product  
has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, approval is granted. Details of the approval are as follows :

申請人：施耐德電機股份有限公司  
Applicant  
地址：114 台北市內湖區基湖路37號2樓  
Address

產品種類名稱：

Type/name of

- 一、商品分類號 8536.20.90.00.4  
C.C.C Code
- 二、中文名稱：漏電斷路器  
Chinese name
- 三、英文名稱：Residual Current Circuit Breakers  
English name
- 四、型式：iC60H RCBO 1P+N 60Hz 32AF 30mA 跳脫類型：C Curve  
Type 額定電流：C10 C16 C20 C25 C32 額定工作電壓：AC110V
- 五、系列型式：Icn:10kA at 110V Ics:7.5kA at 110V  
Series Type 詳如附表
- 六、依據標準/日期 IEC61009-1 (2003-02版)  
Standards / Date

標準檢驗局或所屬發證機關發證  
(本證經發證機關使用鋼印後生效)

This certificate shall be issued by BSMI or its branches.  
(This certificate will become effective only when stamped with this Bureau's seal)

認可日期：中華民國	102	年	12	月	16	日
Approval Date	2013	(year)	12	(month)	16	(day)
本證書有效期限至	105	年	12	月	15	日
Expiration Date	2016	(year)	12	(month)	15	(day)
發證日期：中華民國	102	年	12	月	16	日
Date of issue	2013	(year)	12	(month)	16	(day)

商品需每批向經濟部標準檢驗局報請檢驗並取得合格證書後，始完成檢驗程序。

經濟部標準檢驗局  
商品型式認可證書

Certificate of the Type Approval of Product  
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs

證書號碼： TA102341140178 號 00  
Certificate No.

系列型式： iC60H RCBO 1P+N 60Hz 45AF 30mA 跳脫類型： C Curve 額定電流：C6 C10 C16 C20  
Series of the type C25 C32 C40 C45 額定工作電壓：AC220V Icn:10kA at 220V Ics:7.5kA at 220V

iC60H2 RCBO 2P 60Hz 32AF 30mA 跳脫類型： C Curve 額定電流：C10 C16 C20 C25  
C32 額定工作電壓：AC220V Icn:10kA at 220V Ics:7.5kA at 220V

(以下空白)

